

НЧ "Никола Йонков Вапцаров-1903г"

Изх. № 37/14.05.2015г.

До заинтересованите
Участници в обществена поръчка с предмет:

**Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда- Читалище
"Н.Й.Вапцаров" и благоустр. на прилеж. пространство в УПИ II,кв.45
с.Бяга,общ.Брацигово, област Пазарджик**

Уважаеми участници,

Във връзка с поставени въпроси от заинтересовани участници в обществена поръчка с предмет: **Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда- Читалище "Н.Й.Вапцаров" и благоустр. на прилеж. пространство в УПИ II,кв.45 с.Бяга,общ.Брацигово, област Пазарджик**

Даваме следните разяснения:

Въпрос 1: На Поз.29 „Доставка и монтаж на окачен таван в зала под балкона-55м²” от какъв материал да бъде тавана,колко пласта и каква дебелина?

Отговор: Негорим материал, примерно гипсокартон, един пласт.

Въпрос 2: Поз.30 „Доставка и монтаж на окачен таван в зрителна зала-173м²”-в чертежа пише"негорим таван".Колко минути да бъде пожароустойчивостта на тавана и от какъв материал, колко пласта и каква дебелина?

Отговор: Окаченият таван няма функцията да защитава покривната конструкция, тъй като тя е негорима (ст.б. панели), изберете си негорим окачен таван

Въпрос 3: Поз.31 „Доставка и монтаж на окачен таван тоалетни и северно фойе-32,25м²” –от какъв материал да бъде тавана,колко пласта и каква дебелина

Отговор: Имате свобода да изберете окачен таван за мокри помещения

Въпрос 4: В цените по гореописаните позиции да бъде ли включена шпакловка,грундиране и боядисване или количествата са включени в поз.66 и поз.67

Отговор: Не са включени, затова, ако изберете таван с елементи, нуждаещи се от допълнителна обработка, трябва да я включите

НЧ "Никола Йонков Вапцаров-1903г"

Въпрос 5: Поз.32 „Доставка и монтаж на нови PVC пана в зрителна зала-177м²” Моля за детайл или повече информация

Отговор: В КС е направена грешка – става въпрос за шумопоглещащи пана, а не PVC, които е недопустимо да се използват от пожарозащитна гледна точка.

Въпрос 6: Поз.34,„Доставка и монтаж на (PVC) дограма-бяла-49м²” В количествената сметка е записано PVC дограма,а в записките пише „алуминиева дограма с прекъснат термомост”-моля за разяснение.

Отговор: Моля съобразете се с написаното в КС.

Въпрос 7: Поз.42”Доставка и монтаж на дървен подиум -н-20см-10,84м²”-моля за детайл или повече информация

Отговор: Става въпрос за най-обикновен дървен подиум.

Въпрос 8: Поз.53 „Доставка и монтаж на вътрешна покривна топлоизолация с минерална вата-398м²”-колко да бъде дебелината на изолацията и с каква плътност?

Отговор: Фибран xps* с дебелина $b = 80$ мм , коефициент на топлопроводност $\lambda = 0.030$ [W/m K] , термично съпротивление на строителния елемент $R = 2.67$ [m² K / W] или Минерална вата с дебелина $b = 100$ мм , коефициент на топлопроводност $\lambda = 0.033$ [W/m K] , термично съпротивление на строителния елемент $R = 3.03$ [m² K / W]

Въпрос 9: Поз.56 „Хидроизолация на покрив-398м²”-каква да бъде ХИ, подкеремидно фолио(мушама) ли се има предвид?

Отговор: Да..

14.05.2015г
с.Бяга

С уважение
Председател
/Георги Асенев Атанасов/

