

# НЧ "Никола Йонков Вапцаров-1903г"

Изх. № 41/18.05.2015г.

До заинтересованите

Участници в обществена поръчка с предмет:

Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда- Читалище "Н.Й.Вапцаров" и благоустр. на прилеж. пространство в УПИ II, кв.45 с.Бяга, общ.Брацигово, област Пазарджик

Уважаеми участници,

Във връзка с поставени въпроси от заинтересовани участници в обществена поръчка с предмет: Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда- Читалище "Н.Й.Вапцаров" и благоустр. на прилеж. пространство в УПИ II, кв.45 с.Бяга, общ.Брацигово, област Пазарджик

Даваме следните разяснения:

**Въпрос 1:** Поз.32 „Доставка и монтаж на нови PVC пана в зрителна зала”-от предишните отговори разбрах, че трябва да са шумопоглъщащи пана. Моля за детайл и характеристики на паната. От какъв материал са направени? Трябва ли да бъдат негорими и ако „да”, колко минути пожароустойчивост трябва да притежават?

**Отговор:** Може да изберете пана на Isover ([http://www.siper-bg.com/files/products/pic95\\_1.pdf](http://www.siper-bg.com/files/products/pic95_1.pdf)) или подобен като единствено се съобразите с изискванията за негоримост, видно от таблицата.

**Въпрос 2:** Поз.43 “Топлоизолация фасада с експандиран полистирол - 8см-693м<sup>2</sup>” – в КС е записано „експандиран”, а в част енергийна ефективност е записано „екструдирен пенополистирен”-Кое да се чете ? Ако количеството е смесено, колко е XPS и колко е EPS ?

**Отговор:** -Разбира се, гледате част ЕЕ

**Въпрос 3:** Поз.49 „Доставка и монтаж изравнителна армирана циментова замазка покрив-113м<sup>2</sup>”-какъв номер е армировката?

**Отговор:** – 2,5 мм

**Въпрос 4:** Поз.149 и 150 – Да се оферират ли заложените марки климатици или може да се дадат и алтернативни, със същите технически показатели?

**Отговор:** Могат да се оферират заложените климатици , както и да се заменят с алтернативни след консултация с проектанта по част ОВК

**Въпрос 5:** Какъв размер трябва да се оферира за поз. 151 „Тръбна връзка газова линия 3/8x2 -1/2”“? 3/8 или 1/2 ?

**Отговор:** Тръбата ще бъде с размер съответстващ на заложените в офертата климатик , съответстващ на техн. данни на посочения от производителя размер .