

# НЧ "Никола Йонков Вапцаров-1903г"

**Въпрос 6:** Поз. 156, 158 и 160 („Поцинкована ламарина за въздуховоди“, „Въздухопровод от PVC тръба Ф160“ и „PVC фасонни части Ф160“) описани в приложеното КС, липсват по проекта и чертежите. Къде и как ще се монтират същите? Да се оферират ли?

**Отговор:** Въздухопровод от PVC тръба Ф160“ и „PVC фасонни части Ф160“) – отпадат, остават като количества PVC ф 110 с фасонните части и поцинкованата ламарина .

**Въпрос 7:** В КСС позиция 170 от част Електро : "Доставка и полагане на кабел 4x25мм от "ТЕМО" до "ГРТ"" - липсва количество на кабела и вида му . Моля,за уточнение.

**Отговор:** Количество и вида на кабела зависи от това къде захранващото дружество ще позиционира ГРТ. Тази дейност влиза в задълженията и таксата на съответното електро разпределително дружество от което следва че тази позиция е свободна от офериране.

**Въпрос 8 :** Поз.68 „Доставка и монтаж на силикатна мазилка-693м2”-моля за цвят на мазилката и зърнометрия

**Отговор:** 1,5 мм, цвят бял

**Въпрос 9:** Поз.54 „Вътрешна обшивка гипскартон-398м2” – какъв да бъде гипскартона, колко пласта, трябва ли да притежава пожароустойчивост и ако „да” колко минути? Трябва ли да бъде шпаклован и боядисан?

**Отговор:** : Гипскартонът се полага върху стъклената вата без значение колко пласта без шпакловане и боядисване .

18.05.2015г  
с.Бяга

С уважение:  
Председател .....  
/Георги Асенов Атанасов/

